

แบบตรวจตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง

ข้อกำหนดรายละเอียดการตรวจ

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจ	ตรวจ ครั้งที่	ผลการตรวจ			การดำเนินการในกรณีปฏิบัติไม่ถูกต้อง					
			ถูก ต้อง	ไม่ ถูกต้อง	ไม่ เกี่ยวข้อง	ออก คำสั่ง พบ	ออก คำสั่ง ส่ง เอกสาร	ออก คำสั่ง ปรับปรุง /แก้ไข หรือ จัดทำ	ออก คำสั่ง หยุดการ ใช้เครื่อง จักร	รวบรวม ข้อเท็จจริง เพื่อส่งเรื่อง ดำเนินคดี	แนะ นำ
1*	มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ และเก็บแผนไว้ให้ตรวจสอบได้ (หมวด 1 ข้อ 4)	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
2	ช่องทางผ่านสู่ทางออกของอาคาร ทางออก ทางออกสุดท้าย ช่องทางผ่านสู่ประตูทางออกสุดท้าย บันไดประตูทางออกที่ใช้ในเส้นทางไฟเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด (หมวด 2 ข้อ 8,9,10,11,12,13)	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
3	นายจ้างจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิง เครื่องมือดับเพลิงแบบมือถือ เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด (ข้อ 14, 16)	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

แบบตรวจตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง

ข้อกำหนดรายละเอียดการตรวจ

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจ	ตรวจครั้งที่	ผลการตรวจ			การดำเนินการในกรณีปฏิบัติไม่ถูกต้อง					
			ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	ไม่เกี่ยวข้อง	ออกคำสั่งพบ	ออกคำสั่งเอกสาร	ออกคำสั่งปรับปรุง/แก้ไขหรือจัดทำ	ออกคำสั่งหยุดการใช้เครื่องจักร	รวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อส่งเรื่องดำเนินคดี	แนะนำ
4*	ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นจากหน่วยงานที่ราชการกำหนดหรือยอมรับไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบกิจการ ให้จัดลูกจ้างเพื่อทำหน้าที่ดับเพลิง โดยเฉพาะอยู่ตลอดเวลาที่มีการทำงาน และมีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิงให้ลูกจ้างใช้ในการดับเพลิง (หมวด 3 ข้อ 19 (3),(20),(21))	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
5	นายจ้างจัดระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ดังนี้ สถานประกอบการตั้งแต่สองชั้นขึ้นไป ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระดับเสียงไม่น้อยกว่า 100 เดซิเบล (เอ) (หมวด 8 ข้อ 33 (1))	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

แบบตรวจตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง

ข้อกำหนดรายละเอียดการตรวจ

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจ	ตรวจครั้งที่	ผลการตรวจ			การดำเนินการในกรณีปฏิบัติไม่ถูกต้อง						
			ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	ไม่เกี่ยวข้อง	ออกคำสั่งพบ	ออกคำสั่งส่งเอกสาร	ออกคำสั่งปรับปรุง/แก้ไขหรือจัดทำ	ออกคำสั่งหยุดการใช้เครื่องจักร	รวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อส่งเรื่องเพื่อดำเนินคดี	แนะนำ	
6	นายจ้างจัดระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ดังนี้ สัญญาณมีเสียงแตกต่างจากเสียงที่ใช้ในสถานประกอบกิจการทั่วไป (หมวด 8 ข้อ 33 (3))	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7*	นายจ้างจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (หมวด 8 ข้อ 36) และ นายจ้างจัดทำรายงานผลการฝึกซ้อมตาม แบบที่กำหนดภายใน 30 วัน นับแต่เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม ยื่นต่อ เจ้าหน้าที่ (หมวด 8 ข้อ 36)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

บันทึกสำหรับเจ้าหน้าที่.....